

Protokol o mimořádné revizi elektrického spotřebiče

dle ČSN 33 1600 ed.2

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Provozovatel - uživatel spotřebiče:

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 BlanskoIČO: **49970780**
DIČ: **CZ49970780****Spotřebič ID: 151373**Název: **Vrtačka**Inventární číslo: **AX-1373**Výrobní číslo: **45A-4010**Kategorie: **ČSN 33 1600 ed.2 - Spotřebiče**Připojení: **Vidlicí 230V**Druh: **Držený v ruce**Umístění: **Spotřebiče**Příkon **230W**Proud **1A**Napětí **230V**Třída ochrany: **II**Skupina: **E**Délka šňůry v metrech: **15**

Použité přístroje a platnost kalibrace:

REVEXprofiVýr. číslo: **708043**Číslo kalib. listu: **RProfi-1564M**Platnost do: **1.1.2012****REVEXprofi**Výr. číslo: **708091**Číslo kalib. listu: **RProfi-0401**Platnost do: **23.12.2010****Prohlídka: Provedena s výsledkem vyhovuje.**

Poznámky:

Zkouška chodu: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření: Provedeno s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

> Odpor PE obvodu 200mA

> Izolační odpor 500V

> Izolační odpor 250V

> Proud ochranným vodičem

> Proud ochranným vodičem

> Rozdílový proud

> Rozdílový proud

> Dotykový proud

> Dotykový proud

> Náhradní unikající proud

> Příkon činný

Rpe200mA: 0,10 Ω

Riso500V: ---

Riso250V: > 100,00 MΩ

Ipe: ---

IpeInv: ---

Idif: ---

IdifInv: ---

Id: 0,02 mA

IdDif: ---

Isub: ---

P: 250 W

Výsledek revize:**SPOTŘEBIČ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNÝ PROVOZU**

Poznámky k celk. hodnocení:

Mimořádná revize byla provedena dne: **7.12.2010**Řádný termín příští revize je nejpozději do: **7.12.2011**Dodavatel: **Firma-dodavatel****Veveří****602 01 Brno**IČO: **12345678**DIČ: **CZ12345678**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Jan NovákEvidenční číslo: **0895/5/13/R-EZ-W8C**

Tel.: 601 123 456

Email: **pavelnovak@organizace-firma.cz**Se stavem spotřebiče byl uživatel seznámen dne: **7.12.2010**

Podpis uživatele:

Razítko a podpis technika: