

Protokol o mimořádné kontrole svařovacího zařízení

dle ČSN EN 60974-4

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Provozovatel - uživatel zařízení:

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 BlanskoIČO: **49970780**
DIČ: **CZ49970780****Zařízení ID: 4561201**Název: **Svářečka TH-4512**

Inventární číslo:

Výrobní číslo:

Kategorie: **ČSN EN 60974-4 – Svářečky**Připojení: **Vidlicí 230V**Třída ochrany: **I**Umístění: **Svářečky / Provozovna A**Rok výroby: **2008**Jmenovitý proud: **10 A**Výst. napětí (Uo): **50,5 V DC**Délka přívodní šňůry (v metrech): **5**

Použité přístroje a platnost kalibrace:

REVEXprofiVýr. číslo: **1234567**Číslo kalib. listu: **0123456789**Platnost do: **4.2.2012****Weldtest**Výr. číslo: **45612**Číslo kalib. listu: **Weld-1201A**Platnost do: **5.6.2012****3-fázový adaptér**Výr. číslo: **12345**Číslo kalib. listu: **AD-121C**Platnost do: **5.10.2011****Prohlídka: Provedena s výsledkem vyhovuje.**

Poznámky:

Zkouška chodu: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření: Provedeno s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

- > Odpor PE obvodu 200mA
- > Izolační odpor – napájecí / svařovací obvod
- > Izolační odpor – svařovací / ochranný obvod
- > Izolační odpor – napájecí / ochranný obvod
- > Proud ochranným vodičem
- > Proud ochranným vodičem
- > Rozdílový proud
- > Rozdílový proud
- > Unikající proud svařovacího obvodu
- > Unikající proud svařovacího obvodu
- > Napětí naprázdno jmenovité
- > Napětí naprázdno vrcholové

Rpe200mA: 0,02 Ω
RisoIn-W: > 100,00 MΩ
RisoW-PE: > 100,00 MΩ
RisoIn-PE: > 100,00 MΩ
Ipe: 0,01 mA
IpeInv: 0,01 mA
Idif: 0,03 mA
IdifInv: 0,03 mA
Id-W: 0,02 mA
IdDif-W: 0,02 mA
Uo-Vef: 50,00 V
Uo-Vpp: 62,70 V

Výsledek kontroly:**SVAŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ JE BEZ ZÁVAD A JE SCHOPNO DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Poznámky k celk. hodnocení:

Mimořádná kontrola byla provedena dne: **5.1.2011**Řádný termín příští kontroly je nejpozději do: **5.7.2011**Dodavatel: **Firma A****Ulice 12****12345 Město**IČO: **12345678** DIČ: **CZ12345678**

Kontrolu provedl a protokol vystavil:

Jan NovákEvidenční číslo: **0895/5/13/R-EZ-W8C**

Tel.: 601 123 456

Email: pavelnovak@organizace-firma.czSe stavem zařízení byl uživatel seznámen dne: **5.1.2011**

Podpis uživatele:

Razítko a podpis technika: