


Protokol o ověření bezpečnosti elektrického spotřebiče po opravě	dle ČSN 33 1600 ed.2	Celkové hodnocení: Vyhovuje
---	-----------------------------	---------------------------------------

Provozovatel - uživatel spotřebiče:

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko

IČO: **49970780**
DIČ: **CZ49970780**

Spotřebič ID: 151373	
Název: Vrtačka	
Inventární číslo: AX-1373	Příkon: 230W
Výrobní číslo: 45A-4010	Proud: 1A
Kategorie: ČSN 33 1600 ed.2 - Spotřebiče	Napětí: 230V
Připojení: Vidlicí 230V	
Druh: Držený v ruce	Třída ochrany: II
Umístění: Spotřebiče	Skupina: E
	Délka šňůry v metrech: 15

Použité přístroje a platnost kalibrace:			
REVEXprofi	Výr. číslo: 708043	Číslo kalib. listu: RProfi-1564M	Platnost do: 1.1.2012
REVEXprofi	Výr. číslo: 708091	Číslo kalib. listu: RProfi-0401	Platnost do: 23.12.2010

Prohlídka: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Zkouška chodu: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření: Provedeno s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

> Odpor PE obvodu 200mA	Rpe200mA:	0,10 Ω
> Izolační odpor 500V	Riso500V:	---
> Izolační odpor 250V	Riso250V:	> 100,00 MΩ
> Proud ochranným vodičem	Ipe:	---
> Proud ochranným vodičem	IpeInv:	---
> Rozdílový proud	Idif:	---
> Rozdílový proud	IdifInv:	---
> Dotykový proud	Id:	0,02 mA
> Dotykový proud	IdDif:	---
> Náhradní unikající proud	Isub:	---
> Příkon činný	P:	250 W

Výsledek ověření bezpečnosti po opravě:	
SPOTŘEBIČ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNÝ PROVOZU	
Poznámky k celk. hodnocení:	
Ověření bezpečnosti spotřebiče po opravě bylo provedeno dne: 7.12.2010 Řádný termín příští revize je nejpozději do: 7.12.2011	
Dodavatel: Firma-dodavatel Veveří 602 01 Brno IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678	Revizi provedl a protokol vystavil: Jan Novák Evidenční číslo: 0895/5/13/R-EZ-W8C Tel.: 601 123 456 Email: pavelnovak@organizace-firma.cz
Se stavem spotřebiče byl uživatel seznámen dne: 7.12.2010	
<i>Podpis uživatele:</i>	<i>Razítko a podpis technika:</i>